



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, литер.А, тел 712-87-48

Предписание № 2-24-328/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской пункт учета граждан
Российской Федерации без определенного места жительства»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кашицина А.А. № 2-24-328 от 06 мая 2016 года,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12 мая 2016 года по 08 июня 2016 года Сильченко Дарьей Владимировной - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здания учреждения социального обслуживания населения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д.78, литер.В

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором СПб ГКУ «Городской пункт учета граждан РФ БОМЖ» Доржиевой Б.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение
1		2		3
1	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение кладовой грязного белья и помещение кладовой чистого белья от коридора на 2-м этаже) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	п.1 ч.2 ст.1; п.2. ч.1. ст.6; ч.1 ч.2 ст.88 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.05.2017	

Вх № 674
16 МАЙ 2016

2	Двери, выходящие на лестничные клетки не оборудованы доводчиками и уплотнением в притворах (на всех этажах)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
3	Двери, выходящие в лифтовой холл не оборудованы доводчиками (на всех этажах)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
4	Расстояние от теплового извещателя до электросветильников менее 0,5 м (1,2,3,4 этажи),	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.05.2017	
5	Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют глубину менее 1 м. (94 см)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
6	Ширина лестничных площадок менее ширины марша (1,26 м X 0,94 м).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
7	Ширина лестничного марша менее 1,35 м (1,26 м),	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
8	Третий этаж здания, со спальными помещениями, не выделен в самостоятельный пожарный	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2 СП	01.05.2017	

		4.13130.2013		
9	Дверной проем в ограждении лифтовой шахты с выходом из него в другие помещения не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 (2 этаж, кухня)	п.2 ч.1 ст.6, ч.16 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.05.2017	
10	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (0,75м) (выход на лестничную клетку с 4 этажа, левое и правое крыло)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009	01.05.2017	
11	В лестничных клетках, на путях эвакуации размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (батареи)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)	01.05.2017	
12	Выход с лестничной клетки на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.6 СП 4.13130.2013	01.05.2017	
13	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая обеспечение нормативного значения пределов огнестойкости противопожарных дверей лифтового холла 4 этажа	ч.1 ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ст.13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2017	
14	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая обеспечение нормативного значения пределов огнестойкости противопожарных дверей лифтового холла 3 этажа	ч.1 ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ст.13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2017	
15	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая обеспечение нормативного значения	ч.1 ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ст.13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о тре-	01.05.2017	

	пределов огнестойкости противопожарных дверей лифтового холла 2 этажа	бованиях пожарной безопасности»		
16	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая обеспечение нормативного значения пределов огнестойкости противопожарных дверей лифтового холла 1 этажа	ч.1 ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ст.13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Сильченко Дарья Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«08» 06 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Доржиева Б.Б.

Директор СПб ГКУ

«Городской пункт учета граждан РФ БОМЖ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

✓ 
(подпись)

«8» июля 2016 г.